

副本

檔 號：

保存年限：

收 文	1090688 109. 4. 08
--------	-----------------------

台灣自來水股份有限公司 函

台北市104伊通街59巷6號

機關地址：40455臺中市雙十路2段2-1號

承辦人：溫維煌

電話：04-22244191#329

電子信箱：weihuang@mail.water.gov.tw

受文者：台灣區水管工程工業同業公會

發文日期：中華民國109年4月7日

發文字號：台水工字第1090010623號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：修正本公司小口徑可撓式快速接頭規範，詳如說明，請查照。

說明：

一、本次本公司小口徑可撓式快速接頭規範修正，節略說明如下：

(一) 規範名稱修正為「小口徑可撓式快速接頭規範」。

(二) 規範1.1.1修正為「適用時機、目的與範圍：為提升作業效率、確保施工品質、減少施工排水，得使用於CNS14345耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管接合用之接頭、CNS14345耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管與接合管出口由令接合用之接頭，其口徑16公厘～50公厘之用戶新裝或改接、表位不當改善及管線修漏等工程。」。

(三) 規範1.1.3修正為「接合方式：地下埋設用伸縮可撓式接頭。其連結不需塗上潤滑劑，亦不需拆解接頭本體，可直接插入管件。其接合方式是以螺帽旋緊，利用止水墊圈之潤滑性，使迫緊緊密咬合，以保持優異之水密性。並具備伸縮性及可撓性，吸收加注於管件上之外力。（直型同口徑管接頭須可於管件上滑動）」。

(四) 規範1.2相關標準增加配管用不鏽鋼鋼管標準（CNS-6331-G3124）及不鏽鋼鑄鋼件標準（CNS-4000-G3092）。

裝

訂

線

(五)規範1.4.1修正為「器材製造、運送、裝置過程均應注意安全並符合職業安全衛生法規定。」。

(六)規範2.2修正為「構造、材料規格、尺寸及容許差：詳如附圖(構造、長度之尺寸僅供參考；惟長度尺寸不得少於附圖規定值【含公差】下限；本體材質及螺帽為□【CNS 14438—CGI350縮狀石墨鑄鐵件】或□【CNS2869—B2118 球狀石墨鑄鐵件FCD400以上材質】；抑或□【本體材質為SCS14或CF8M，螺帽材質為SCS13或CF8。】（本項為選項請勾選）」。

(七)規範2.2.3.修正為「本體最小厚度應符合表2-4、表2-5之規定。」。

(八)補充本規範之表單表號、附圖圖號，並增加附圖六直型轉接頭。

二、本件規範已登錄於NOTES系統電子規章及知識管理系統 (<https://vitalsesp.water.gov.tw/>) 工務處機電組項下，請自行依規定下載使用。

正本：本公司各區管理處、各區工程處

副本：中華民國自來水協會、台灣區水管工程工業同業公會、振維精密有限公司、東霖國際興業有限公司、永裕特殊接頭股份有限公司、鈕全事業有限公司、本公司材料處、漏水防治處、工務處

董事長 胡南澤
代理總經理

本案依分層負責規定授權總工程師判發